

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304005850

发证日期: 2023 年 07 月 19 日

有效期至: 2031 年 07 月 27 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流电动机起动器 NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X; $U_e$ : AC400/415V、AC690V; $U_i$ : 690V; $U_{imp}$ : 8kV; $I_n$ : NS2-25、NS2-25X: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6.3A, 6-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A; NS2-32、NS2-32X: 24-32A; AC400/415V: NS2-25、NS2-25X: $I_{cs}$ : 100kA(0.1-10A), 7.5kA(9-18A), 6kA(17-25A); NS2-32、NS2-32X: $I_{cs}$ : 5kA(24-32A); NS2-25、NS2-25X: $I_{cu}$ : 100kA(0.1-10A), 15kA(9-18A), 15kA(17-25A); NS2-32、 NS2-32X: $I_{cu}$ : 10kA(24-32A); AC690V: NS2-25、NS2-25X: $I_{cs}$ : 100kA(0.1-1.6A), 2.25kA(1.6-25A); NS2-32、NS2-32X: $I_{cs}$ : 2.25kA(24-32A); NS2-25、NS2-25X: $I_{cu}$ : 100kA(0.1-1.6A), 3kA(1.6-25A); NS2-32、NS2-32X: $I_{cu}$ : 3kA(24-32A); 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A; 使用类别: AC-3; 脱扣级别: 10A; 适用 频率: 50Hz、50/60Hz; 极数: 3P; 产品适用于隔离;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心