

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980305000706

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008; 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 自动转换开关电器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.11-2016
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000706

产品系列、型号、规格:

NH 42-315/4SZ、NH 42-400/4SZ、NH 42-630/4SZ; $U_{in p}$: 12kV (主体); $U_{in p}$: 2.5kV (控制器); U_i : 1000V; I_{th} : 630A; U_e : AC 400V; I_e : 315A, 400A, 630A; 使用类别: AC-32B; I_{cw} : 12.6kA/60ms; I_{cm} (峰值): 12.6kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 4P 型号解释见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305000706

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

25 8 36 1 11 2 32 11 11 11 11
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) 品牌代码
(2) 系列
(3) 设计序号
(4) 额定工作电压(A): 215V, 400V, 610V
(5) 额定电流
(6) 额定功率因数
(7) 额定电压等级(整体式): 自然自压, 或表示有自然自压不自压; 1: 无自压+自然自压;
自然自压+自然自压; 表示有: 熔断保护和过流保护; 无过流保护; 11: 无自压+自然自压;
自然自压+自然自压; 表示有: 熔断保护和过流保护; 无过流保护; 11: 自然自压+自然自压;
表示有: 熔断保护和过流保护; 无过流保护; 11: 自然自压+自然自压;
(8) 无字母: 表示无过流保护; 11: 有熔断保护(适用于普通型)
(9) 字母: 表示过流保护(适用于1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11)
(10) 无字母: 表示熔断保护; 11: 表示熔断保护

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-07-06
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。