



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010304773609

**认证委托人名称及地址**

正泰（浙江）轨道交通科技有限公司  
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室）

**生产者名称及地址**

正泰（浙江）轨道交通科技有限公司  
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室）

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器  
见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月25日 有效期至：2030年04月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010304773609

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC8-225...JC, NC8-265...JC, NC8-330...JC, NC8-225N...JC, NC8-265N...JC,  
NC8-330N...JC  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $I_{th}$ : 315A (NC8-225...JC, NC8-225N...JC),  
350A (NC8-265...JC, NC8-265N...JC), 400A (NC8-330...JC, NC8-330N...JC);  
NC8-225...JC, NC8-225N...JC: AC-1:  $U_e/I_e$ :  
AC220V/230V/315A, AC380V/400V/315A, AC660V/690V/315A; AC-3, AC-4:  $U_e/I_e$ :  
 $U_e/I_e$ : AC220V/230V/225A, AC380V/400V/225A, AC660V/690V/137A;  
NC8-265...JC, NC8-265N...JC:  
AC-1:  $U_e/I_e$ : AC220V/230V/350A, AC380V/400V/350A, AC660V/690V/350A;  
AC-3, AC-4:  $U_e/I_e$ : AC220V/230V/265A, AC380V/400V/265A, AC660V/690V/185A;  
NC8-330...JC, NC8-330N...JC:  
AC-1:  $U_e/I_e$ : AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/400A;  
AC-3, AC-4:  $U_e/I_e$ : AC220V/230V/330A, AC380V/400V/330A, AC660V/690V/235A;  
使用类别: AC-1, AC-3, AC-4;  $U_s$ : DC110V; 极数: 3P; 配用的辅助触头: (外置)  
NCF1-11C/B (已获证, 证书编号为 2024010305630549) 1N01NC;  $I_{th}$ : 10A;  
AC-15:  $U_e/I_e$ : AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;  
DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司