



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0303-2917075


(任务编号)

产品名称: 继电器

型 号: NJB1-X

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 继电器 型号: NJB1-X 商标: CHINT/正泰 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-07-12 完成日期: 2018-08-05	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																					
试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJB1-X Ui:500V; Uimp:4kV; Ith:3A; AC-15:Ue/le:220V/0.75A、230V/0.75A、240V/0.75A、380V/0.47A、400V/0.47A、415V/0.47A; IP20																						
主检:  日期: 2018-08-10 审核:  日期: 2018-08-10 签发:  日期: 2018-08-10																						
备注: <table border="1" data-bbox="255 1545 1412 1915"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB14048.5-2008</td> <td>GB/T14048.5-2017</td> </tr> <tr> <td>增加额定冲击耐受电压Uimp</td> <td>/</td> <td>4kV</td> </tr> <tr> <td>电子组件板供应商(生产厂)变更</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司/ 浙江正泰汽车科技有限公司</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2008010303282329</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2015CCC0303-1996333</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB14048.5-2008	GB/T14048.5-2017	增加额定冲击耐受电压Uimp	/	4kV	电子组件板供应商(生产厂)变更	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司/ 浙江正泰汽车科技有限公司	原证书编号	2008010303282329		原测试报告编号	00901-A2015CCC0303-1996333		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																				
标准换版	GB14048.5-2008	GB/T14048.5-2017																				
增加额定冲击耐受电压Uimp	/	4kV																				
电子组件板供应商(生产厂)变更	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司/ 浙江正泰汽车科技有限公司																				
原证书编号	2008010303282329																					
原测试报告编号	00901-A2015CCC0303-1996333																					
原检测单位	上海电器设备检测所																					