

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009883

发证日期: 2021年12月01日

有效期至: 2031年12月01日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJ40-630, CJ40-800, CJ40-1000; Uimp: 12kV; Ui: AC1140V; Ith: 800A(CJ40-630, CJ40-800), 1000A(CJ40-1000); Us: AC220V, 380V, 50/60Hz; CJ40-630: AC-1: Ie: 800A; AC-3: Ue/Ie: 220V/630A, 380V/630A, 660V/500A; AC-4: Ue/Ie: Ue/Ie: 220V/630A, 380V/500A, 660V/500A; CJ40-800: AC-1: Ie: 800A; AC-3: Ue/Ie: 220V/800A, 380V/800A, 660V/500A; AC-4: Ue/Ie: Ue/Ie: 220V/800A, 380V/630A, 660V/500A; CJ40-1000: AC-1: Ie: 1000A; AC-3: Ue/Ie: 220V/1000A, 380V/1000A, 660V/500A, 1140V/400A; 3P; 配用的辅助触头(本体): 4NO2NC; Ui: 690V; Ith: 10A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心