



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号: V2022CQC107502-968452  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2e-40\*\*、CJX2e-50\*\*、CJX2e-65\*\*、  
CJX2e-40\*\*N、CJX2e-50\*\*N、CJX2e-65\*\*N  
(\*\*=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示)

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



|  |   |
|--|---|
| 样品名称: 交流接触器<br>型号: CJX2e-40、CJX2e-50、CJX2e-65<br>商 标: /<br>样品数量: 3 台<br>样品来源: 送样<br>收样日期: 2022-11-03<br>完成日期: 2022-11-18   | 委托人: 正泰网络科技有限公司<br>委托人地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室<br>生产者: 正泰网络科技有限公司<br>生产者地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室<br>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。   |   |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>CJX2e-40**、CJX2e-50**、CJX2e-65**、CJX2e-40**N、CJX2e-50**N、CJX2e-65**N(**=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示); Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;<br>CJX2e-40**、CJX2e-40**N; Ith: 60A;<br>AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/60A、380V/400V/60A、660V/690V/60A<br>AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/40A、380V/400V/40A、660V/690V/34A<br>AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/18.5A、380V/400V/18.5A、660V/690V/9A<br>CJX2e-50**、CJX2e-50**N; Ith: 80A;<br>AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/80A、380V/400V/80A、660V/690V/80A<br>AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/50A、380V/400V/50A、660V/690V/39A<br>AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/24A、380V/400V/24A、660V/690V/12A<br>CJX2e-65**、CJX2e-65**N; Ith: 80A;<br>AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/80A、380V/400V/80A、660V/690V/80A<br>AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/65A、380V/400V/65A、660V/690V/42A<br>AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/28A、380V/400V/28A、660V/690V/14A<br>Us: AC24V、AC36V、AC42V、AC48V、AC110V、AC120V、AC127V、AC200V、AC208V、AC220V、AC230V、AC240V、AC277V、AC380V、AC400V、AC415V、AC440V、AC460V、AC480V、AC500V、AC525V、AC600V、AC660V(50Hz, 60Hz, 50/60Hz); AC220-240V、AC460-480V(50/60Hz)、DC24V、DC36V、DC48V、DC54V、DC60V、DC110V、DC127V、DC220V; 极数: 3P、4P; IP10。<br>辅助触头(本体): AC-15Ue/Ie: 380V/400V/0.95A; DC-13Ue/Ie: 220V/250V/0.15A; Ui: 690V; Ith: 10A; Uimp: 6kV; 1NO1NC |   |
| 主检: 张军 日期: 2022-11-18  | <br>福建省产品质量检验研究院<br>检验检测专用章<br>2022 年 11 月 30 日  |
| 审核: 日期: 2022-11-29   |   |
| 签发: 日期: 2022-11-30   |   |
| 备注:<br>1. 变更情况: (详见附页);<br>2. 本证书为 ODM 证书, 证书编号: CQC2019010304267252, 原认可报告编号: 00901-V2021CQC107502-844777, 出具原认可报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司;<br>3. 母证书已经变更, 母证书编号: CQC2002010304009854, 认可报告编号: 02501-22DQ0820, 出具认可报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;<br>4. 本试验报告引用“02501-22DQ0820”报告, 除产品型号外, 产品描述、内部结构及参数跟原报告一致, 产品未发生变化, 与原报告合并使用才有效。  |   |

## 试验项目汇总表

[illegible]