



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307651987

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

NA1-2000、NA1-2000/4、NA1P-2000、NA1P-2000/4、NA1-2000X、NA1-2000X/4、
NA1H-2000、NA1H-2000/4；详参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月03日 有效期至：2029年07月02日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307651987

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NA1-2000、NA1-2000/4、NA1P-2000、NA1P-2000/4、NA1-2000X、
NA1-2000X/4、NA1H-2000、NA1H-2000/4; 型号解释详见附件;
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC400V, AC500V/AC690V;
额定电流(In): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
额定运行短路分断能力(Ics): Ics=80kA(AC400V), 40kA(AC500V/AC690V);
额定极限短路分断能力(Icu): Icu=80kA(AC400V), 50kA(AC500V/AC690V);
额定短时耐受电流(Icw):
NA1-2000, NA1-2000/4, NA1-2000X, NA1-2000X/4, NA1H-2000, NA1H-2000/4:
Icw=50kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/AC690V);
NA1P-2000、NA1P-2000/4:
Icw=55kA/1s(AC400V), 40kA/1s(AC500V/AC690V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
配用的辅助触头:
4NO4NC, 6NO6NC;
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.75A, AC230V/1.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307651987

证书附页：第 2 页 共 2 页

N A 1 □ -2000 □ /□

- 断路器极数，3极可不加
- 新老外观代号，空：老外观； X：新外观产品
- 断路器壳架电流
- 行业代号：H：H系列； P：Power系列； 空：其它场合
- 设计序号（企业）
- 万能式断路器代号（企业）
- 企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司