



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC107502-1131431
(任务编号)

产品名称： 万能式断路器

型 号： NA1-4000、NA1P-4000、
NA1-4000X、NA1H-4000

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告		
<div>产品名称：万能式断路器</div> <div>型 号：NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000</div> <div>商 标：CHINT/正泰</div> <div>样品数量：1 台</div> <div>样品来源：工厂送样</div> <div>收样日期：2023-11-29</div> <div>完成日期：2024-01-04</div>		<div>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</div> <div>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</div> <div>生产者：浙江正泰电器股份有限公司</div> <div>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</div> <div>生产企业：温州正泰电器科技有限公司</div> <div>生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</div>
试验依据标准： GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》		
试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页		
<div>主检：<div>丁甜甜</div>日期：2024.01.25</div> <div>审核：<div>孙晓芳</div>日期：2024.01.25</div> <div>签发：<div>倪吉福</div>日期：2024.01.25</div>		<div>(检测机构名称、盖章)</div> <div>2024 年 01 月 25 日</div> <div>检验检测专用章</div>
备注：		
变更项目	变更前	变更后
见附页2	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2011010307502246	
原测试报告编号	00901- V2021CQC107502-807658	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

型号: NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000;

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定工作电压(U_e): AC400V;

额定电流(I_n): 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(I_{cs}): $I_{cs}=80kA$;

额定极限短路分断能力(I_{cu}): $I_{cu}=100kA$;

额定短时耐受电流(I_{cw}): $I_{cw}=80kA/1s$;

选择性类别: B;

极数: 4P(3 个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离;

配用的辅助触头:

6NO6NC; I_{th} : 6A;

AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.75A, AC230V/1.3A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

检验项目汇总表

[illegible]