

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980304000131

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	切换电容器接触器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980304000131



产品系列、型号、规格:

NXCC-32**、NXCC-43**(**=辅助触头种类和数量); U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; U_e : AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; NXCC-32**: I_{th} : 32A; AC-6b: U_e/I_e : AC220V/230V/30.4A, AC380V/400V/30.4A, AC660V/690V/30.4A; Q_e : AC220V/230V/11.5kvar, AC380V/400V/20kvar, AC660V/690V/34.7kvar; NXCC-43**: I_{th} : 43A; AC-6b: U_e/I_e : AC220V/230V/39.4A, AC380V/400V/39.4A, AC660V/690V/39.4A; Q_e : AC220V/230V/15kvar, AC380V/400V/25.9kvar, AC660V/690V/45kvar; U_s : AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC525V, AC600V, AC660V/50Hz、50/60Hz、60Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20(仅适用于正前侧) 配用辅助触头: (本体)2NO1NC, 1NO2NC; U_i : 690V, U_{imp} : 6kV, I_{th} : 10A; AC-15: U_e/I_e : AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.3A

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-09-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。