



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664542

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

自动转换开关电器

NZ1HM-800S、NZ1HM-800H、NZ1PM-800S、NZ1PM-800H、NZ1NEM-800S、  
NZ1NEM-800H、NZ1M-800S、NZ1M-800H；参数及型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月26日 有效期至：2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664542

证书附页：第 1 页 共 2 页

NZ1HM-800S、NZ1HM-800H、NZ1PM-800S、NZ1PM-800H、  
NZ1NEM-800S、NZ1NEM-800H、NZ1M-800S、NZ1M-800H；

额定绝缘电压( $U_i$ )：1000V；

额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ )：12kV；

控制器额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ )：4kV；

约定发热电流( $I_{th}$ )：800A；

额定工作电压( $U_e$ )：AC400V/AC415V；

额定工作电流( $I_e$ )：630A,700A,800A；

使用类别：AC-33iB；

额定短路接通能力( $I_{cm}$ )(峰值)：S 型:105kA；H 型:165kA；

额定短路分断能力( $I_{cn}$ )：S 型:50kA；H 型:75kA；

电器级别：CB 级；转换方式：ATSE；

极数：3P,4P；适用于隔离；

外壳防护等级：IP20；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664542

证书附页: 第 2 页 共 2 页

## 型号的解释:

N Z 1 □ - □ □ / □ □ □



附加功能

T: 通讯功能

控制器代号

A 型: 标准型、B 型: 智能型

极数: 3、4

分断能力代号: S、H

壳架电流

功能序号

HM: 建筑领域用 CB 级

PM: 电力领域用 CB 级

NEM: 新能源领域用 CB 级

M: 综合市场领域用 CB 级

设计序号

产品代号

企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司