



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640486

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC5-33044、NC5-33044N、NC5P-33044、NC5P-33044N、NC5G-33044、NC5G-33044N、
NC5J-33044、NC5J-33044N、NC5NE-33044、NC5NE-33044N；详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月11日 有效期至：2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640486

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC5-33044、NC5-33044N、NC5P-33044、NC5P-33044N、NC5G-33044、
NC5G-33044N、NC5J-33044、NC5J-33044N、NC5NE-33044、NC5NE-33044N;

Uimp:12kV;

Ui:1000V;

Ith:500A;

Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/500A;AC380V/400V/500A;AC660V/690V/500A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/330A;AC380V/400V/330A;AC660V/690V/235A;

AC-3e:Ue/Ie:AC220V/230V/330A;AC380V/400V/330A;AC660V/690V/235A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/117A;AC380V/400V/117A;AC660V/690V/107A;

使用类别:AC-1,AC-3,AC-3e,AC-4;

Us:AC:110V、120V、127V、220V、230V、240V、380V、400V、
415V;AC/DC:110V~127V、220V~240V、

380V~415V;

极数:3P;

配用的辅助触头:F4-22(2NONC)

Uimp:6kV;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A.

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司