



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673076

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器
NM3LFC-100, NM3LC-100, NM3LFC-125, NM3LC-125; 具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月08日 有效期至：2029年08月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307673076

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3LFC-100, NM3LC-100, NM3LFC-125, NM3LC-125

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ue: AC380V/400V/415V;

In:100A(Ir:50A~100A 连续可调),125A(Ir:50A~125A 连续可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:25kA;

Icu:36kA;

Icw:1.5kA/1s;

$I\Delta n=30\text{mA}/50\text{mA}/100\text{mA}/150\text{mA}/200\text{mA}/300\text{mA}/400\text{mA}/500\text{mA}/600\text{mA}/800\text{mA}/1000\text{mA}$ (可调);

选择性类别:A;

3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭);

不适用于隔离;

额定剩余动作类型: AC 型(延时型,非延时型,30mA 仅非延时型);

漏电脱扣器的类型: 电子式;

$I\Delta m: 12.5\text{kA};$

整体式;

重合闸方式: TD 型;

重合闸延时时间: 20s~60s

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307673076

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

- N M 3 L FC-125 C/□/□
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8)(9)
- (1) 企业特征代号
 - (2) 塑料外壳式断路器
 - (3) 设计序号
 - (4) 剩余电流保护断路器
 - (5) 功能代号：FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能
 - (6) 额定电流 (A) :100、125
 - (7) 短路分断能力级别代号：C
 - (8) Y: 液晶显示
B: 蓝牙功能
YB: 液晶显示+蓝牙功能
 - (9) 载波模块
S: 单模
D: 双模

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司