



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665912

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM1-63S, NM1-63H; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月27日 有效期至：2029年07月28日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665912

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NM1-63S,NM1-63H

Ui:800V;Uimp:8kV;

Ue:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V;

In:10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A;

Ics:S 型:18kA(AC220V/AC230V/AC240V),13kA(AC380V/AC400V/AC415V);

H 型:32.5kA(AC220V/AC230V/AC240V),25kA(AC380V/AC400V/AC415V);

Icu:S 型:35kA(AC220V/AC230V/AC240V),25kA(AC380V/AC400V/AC415V);

H 型:75kA(AC220V/AC230V/AC240V),50kA(AC380V/AC400V/AC415V);

过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;脱扣级别:5,10A,10,20;选择性类别:A 类;

频率:50/60Hz;极数: 3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P;适用于隔离用(3P+N 除外);

配用的辅助触头(1NO1NC,2NONC):

Ui:500V;Uimp:4kV;Ith:3A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;

DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.14A,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

预付费分励脱扣器:Us: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V;

电 动 操 作 机 构 :

Us:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,DC110V,

DC220V/DC250V;

欠压脱扣器:Us:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V.

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司