



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639477

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器
NXR-100, NXRF-100, NXR-100XM, NXRF-100XM; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月06日 有效期至：2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639477

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NXR-100,NXRF-100,NXR-100XM,NXRF-100XM

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ue: AC690V;

Ie: 23-32A,30-40A,37-50A,48-65A,55-70A,63-80A,80-93A,80-100A;

脱扣级别: 10A;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20(正前侧);

配用辅助触头: (本体)


1NO1NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A

型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司