



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2022CQC107502-976274
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2e-80**, CJX2e-95**,
CJX2e-80**N, CJX2e-95**N
(**=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示)

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: CJX2e-80、CJX2e-95 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022-11-03 完成日期: 2022-11-18	委托人: 正泰网络科技有限公司 委托人地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室 生产者: 正泰网络科技有限公司 生产者地址: 浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 2 幢 415 室 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2e-80**, CJX2e-95**, CJX2e-80**N, CJX2e-95**N(**=触头种类和数量, 用数字 11, 04, 08 表示); Ui: 690V; Uimp: 8kV; Us: AC24V、36V、42V、48V、110V、120V、127V、200V、208V、220V、230V、240V、277V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、525V、600V、660V(50Hz、50/60Hz、60Hz); DC24V、36V、48V、54V、60V、110V、127V、220V; 极数: 3P, 4P; Ith: 95A、110A、125A CJX2e-80**, CJX2e-80**N: AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/95A/110A/125A, 380V/400V/95A/110A/125A, 660V/690V/95A/110A/125A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/49A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/37A, 380V/400V/37A, 660V/690V/17.3A; CJX2e-95**, CJX2e-95**N: AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/95A/110A/125A, 380V/400V/95A/110A/125A, 660V/690V/95A/110A/125A; AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/95A, 380V/400V/95A, 660V/690V/49A; AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/44A, 380V/400V/44A, 660V/690V/21.3A; 使用类别: AC-1、AC-3、AC-4; 辅助触头(本体): Ith: 10A; Uimp: 6kV; 1NO1NC; Ue/Ie: AC-15: AC380V/400V/0.95A; DC-13: 220V/250V/0.15A	
主检: 张军 日期: 2022-11-18	 福建省产品质量检验研究院 2022 年 11 月 30 日
审核: 日期: 2022-11-29	
签发: 日期: 2022-11-30	
备注: 1. 变更情况: (详见附页); 2. 本证书为 ODM 证书, 证书编号: CQC2019010304264966, 原认可报告编号: 00901-V2021CQC107502-844781, 出具原认可报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司; 3. 母证书已经变更, 母证书编号: CQC2002010304009961, 认可报告编号: 02501-22DQ0804, 出具认可报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4. 本试验报告引用“02501-22DQ0804”报告, 除产品型号外, 产品描述、内部结构及参数跟原报告一致, 产品未发生变化, 与原报告合并使用才有效。	

试验项目汇总表

[illegible]