



产品认证证书

证书编号: CQC2019010302221811

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司(V012845)
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关
NM8NSD-1600; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年10月26日 有效期至: 2024年12月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月01日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2019010302221811

纸 号:

NM8NSD-1600

Uimp:12kV;

Ui:1000V(交流),1500V(直流);

Ith=1600A (Ie: 630A,800A,1000A,1250A,1600A);

Ue: AC380V/415V/440V,AC500/660/690V,DC750V(3P 外形),DC1000V(4P 外形),

DC1200V(4P 外形),DC1500V(4P 外形);

Ie: 630A,800A,1000A,1250A,1600A;

Icw:20kA(交流)/1s/3s,19.2kA(直流)/1s;

Icm(峰值):40kA(交流);Icm:19.2kA(直流);

AC-22A,AC-23A,DC-22A,DC-22B;

3P,4P(交流);

50/60Hz(交流);

IP20(接线端子除外);

配用的辅助触头(型号:AX21-M8,AL21-M8):

3NO3NC;

Ith: 2.5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A,DC220V/0.25A

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>