

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980302000130


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: NH 40□-63、NH 40□-80、NH 40□-100、NH 40□-125、NH 40□-160; 详见附件
依据的标准: GB/T 14048.3-2017
生产企业名称: 浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2023980302000130

产品系列、型号、规格(附件):

NH40-63, NH40-80, NH40-100, NH40-125, NH40-160;
Ue: DC1000V(2P外形), DC1000V/DC1500V(3P外形); AC1140V(3P);
Ui: 1500V;
Uimp: 12kV;
Ie: 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; Ith: 160A; Icw: 7kA/1s; Icm (峰值): 7kA;
使用类别: DC-21B (2P外形, 3P外形), DC-PV1 (2P外形, 3P外形), AC-21B (3P);
接线方式: 2P外形, 3P外形;
极数: 3P;
微动开关 RLXW20-11M(证书号: CQC2016010305843493); Ith: 16A; Ui: 400V; Uimp: 2.5kV;
SCPD 型号: RT2B-32/16A; AC-12: Ue/Ie: 380V/16A; DC-12: Ue/Ie: 250V/5A;

DC 接线图:



型号解释:

NH 40 125 160 125 160 HV 125 160
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) 企业代号
(2) 隔离开关
(3) 设计序号
(4) DC: 直流; 无: 交流
(5) 额定工作电流(A): 63, 80, 100, 125, 160
(6) 2—二极, 3—三极
(7) “0”表示无开合信号装置型; “1”表示有开合信号装置型
(8) HV: 高压代号
(9) W: 手柄操作; 无表示手柄内操作

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。