



151300110071



2015闽质监字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0305-2592399
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关

型 号: NH42-315、400、630

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



检测报告专用章
(1)

产品名称: 自动转换开关 型 号: NH42-315/4SZ II FY 数 量: 3 台 收样日期: 2017-05-08 完成日期: 2017-07-04 样品来源: 送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区												
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NH42-315、400、630; Uimp:12kV(主体); Uimp:2.5kV(控制器); Ui:1000V; lth:630A; Ue:AC415V; le:315A、400A、630A; 使用类别:AC-33B; lcw:25kA/1s, lcm(峰值):52.5kA; 电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE; 4P													
主检:  日期: 2017-07-04	 福建省产品质量检验研究院 2017 年 7 月 10 日 检测报告专用章 (1)												
审核:  日期: 2017-07-07													
签发:  日期: 2017-07-10													
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 20%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 40%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>标准换版</td> <td style="text-align: center;">GB/T 14048.11-2008</td> <td style="text-align: center;">GB/T 14048.11-2016</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>产品极数变更</td> <td style="text-align: center;">3P, 4P</td> <td style="text-align: center;">4P</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T 14048.11-2008	GB/T 14048.11-2016	2	产品极数变更	3P, 4P	4P
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	标准换版	GB/T 14048.11-2008	GB/T 14048.11-2016										
2	产品极数变更	3P, 4P	4P										
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ071(A2016CCC0305-2347863); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2016010305913353; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。													

