



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-844150  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-630

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检验检测专用章  
(2)



样品名称: 交流接触器 型号: CJ20-630、CJ20-630J、CJ20-630JZ 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-08-27、 2022-01-20 完成日期: 2022-02-15	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ20-630; Uimp: 8kV; Ui:AC690V; Ith:630A; Ue:AC-1:AC220V/380V,Ie:630A; Ue:AC-3:AC220/380V,Ie:630A; Ue:AC-4:AC220/380V,Ie:630A; Us: AC127V,AC220V,AC380V,50Hz,50/60Hz; AC/DC 220V; 3P; 配用的辅助触头 (本体): 4NO2NC; Ith:10A; Ue/Ie:AC-15: AC380V/1.3A;DC-13: DC220V/0.27A	
主检: 江长杰	日期: 2022-02-15
审核: 陈圣杰	日期: 2022-03-02
签发: 江长杰	日期: 2022-03-04
备注: 1.变更情况: (详见附页); 2. 最近一次原认可报告编号 00901-A2016CCC0304-2426312 (申请编号): A2016CCC0304-2426312; 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所有限公司 ; 4.原证书编号: CQC2002010304009742; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统) ; 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。	



## 试验项目汇总表

[illegible]