



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302638730

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HD11-600、HD11-630; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:630A; Ue:AC415V; Ie:600A,
630A; Icw:25kA/1s; 使用类别:AC-20B; 3P ; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月05日 有效期至:2029年06月04日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302638730

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HD 11 - □ / 3 8 B II □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 类组代号: HD: 表示单投刀开关
- (2) 设计代号: 11: 中央手柄式;
- (3) 额定电流工作电流 (A): 600、630
- (4) 极数: 3: 3P;
- (5) 8: 板前接线
- (6) B: 表示保护型
- (7) II: 表示体积紧凑型;
- (8) E: 无符号表示其他行业; E: 新能源行业

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司