



国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号： A2016CCC0307-2248583

(任务编号)

产品名称： 小型断路器

型 号： NBH-80、NBH-80H



检测机构： 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 小型断路器 型 号: NBH-80、NBH-80H 商 标: CHINT 样品数量: 68 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2016-01-18 完成日期: 2016-02-22</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
---	--

试验结论: 依据依据 GB10963.1-2005 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NBH-80、NBH-80H

Ue: AC220V/230V/240V;

In: 80A;

瞬时脱扣类型: B 型、C 型、D 型;

Icn=10000A, Ics=7500A (NBH-80H),

Icn=Ics=6000A (NBH-80);

极数: NBH-80: 1P、1P+N(N 极可开闭)、2P, NBH-80H: 2P;

主检: 王英超	日期: 2016.3.15
审核: 程彦敏	日期: 2016.3.15
签发: 曾婧婧	日期: 2016.3.15



备注: 无