

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010309021273

发证日期: 2021 年 11 月 23 日

有效期至: 2031 年 11 月 23 日

| | |
|-------------------|--|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 生产企业名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 电动机保护器 JD-5, JD-5E, JD-5E/T, JD-8 ; Ue : AC415V ; Ui : 690V ; Uimp : 4kV ; Ie : JD-5 : 0.5A ~ 5A、2A ~ 20A、1A ~ 80A、20A ~ 80A、80A ~ 200A、160A ~ 400A ; JD-5E : 1A ~ 5A、5A ~ 25A、20A ~ 80A ; JD-5E/T : 1A ~ 5A、5A ~ 25A、20A ~ 80A ; JD-8 : 0.5A ~ 5A、2A ~ 20A、20A ~ 80A、32A ~ 80A、64A ~ 160A ; 脱扣级别: JD-5、JD-5E、JD-5E/T : 10A ; JD-8 : 30 ; 极数: 3P ; 配用的辅助触头: 1NO, 1NC, 1NO1NC ; Ith : 5A ; AC-15 : 415V/0.95A, 240V/1.5A ; |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.4-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心