

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001965

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-01-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001965

产品系列、型号、规格:

DZ20Y-100、DZ20J-100;  $U_e$ : AC 380V;  $U_i$ : 660V;  $U_{imp}$ : 8kV;  $I_n$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; Y型:  $I_{cs}$ : 14kA,  $I_{cu}$ : 18kA; J型:  $I_{cs}$ : 18kA,  $I_{cu}$ : 35kA; 选择性类别: A类; 脱扣级别: 20; 极数: 3P; 不适用于隔离; 配用的辅助电路: 1N 0 1NC;  $I_{th}$ : 3A; AC-15;  $U_e/I_e$ : AC 380V/0.4A; DC-13:  $U_e/I_e$ : DC 220V/0.14A

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-01-26  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。