

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2021980309000099

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：热过载继电器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-11-01
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980309000099

产品系列、型号、规格:

NR8-16;Ui: 690V;Uimp: 6kV;Ue: AC690V; Ie: 0.10-0.14A, 0.14-0.2A, 0.18-0.25A, 0.22-0.32A, 0.28-0.4A, 0.35-0.5A, 0.45-0.63A, 0.55-0.8A, 0.7-1A, 0.9-1.25A, 1.1-1.6A, 1.4-2A, 1.8-2.5A, 2.2-3.2A, 2.8-4A, 3.5-5A, 4.5-6.3A, 5.5-8A, 7.5-10A, 9-13A, 12-16A;脱扣级别: 10A;极数: 3P;IP20 (正前侧);配用辅助触头: (本体) 1NO1NC;Ith: 5A;AC-15: Ue/Ie: 380V/ 400V/ 1.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.2A

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-01
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。