

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107415970

发证日期: 2023 年 12 月 20 日

有效期至: 2033 年 12 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司  
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
NM5PDS-250F、NM5PDS-250H、NM5PDS-250Q、NM5PDS-250R ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107415970

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM5PDS-250F、NM5PDS-250H、NM5PDS-250Q、NM5PDS-250R ;  
Uimp : 8kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC380V/AC400V/AC415V ;  
In:125A , 140A , 150A , 160A , 170A , 175A , 180A , 200A , 225A , 240A , 250A ;  
F 型 : (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA , Icu=36kA ;  
H 型 : (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA , Icu=50kA ;  
Q 型 : (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA , Icu=50kA ;  
R 型 : (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA , Icu=70kA ;  
脱扣级别:5、10A、10、20、30 ;  
选择性类别: A 类 ; 极数: 3P ; 适用于隔离用 ; 适用频率: 50Hz/60Hz ;  
配用的辅助触头: (CQC22107346397)  
1NO+1NC ; 2NO+2NC ;  
Ui:500V ; Ith:5A ;  
AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A ; DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A ;  
符合附录 N 的电子附件 :  
欠压脱扣器: Uimp : 4kV ; Ui : 500V ; AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V ;  
(50Hz/60Hz) ;  
电动操作机构: Uimp : 4kV ; Ui : 500V ; AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、  
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V ; AC(50Hz/60Hz)/DC ;

型号解释:

N M 5 PD S - □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 专供产品
- (5) 电子式
- (6) 壳架等级电流
- (7) 短路分断能力级别代号(见注 1)

注 1: 短路分断能力级别代号: 适用型(代号 F), 较高型(代号 H), 高分断型(代号 Q), 限流型(代号 R)。



中国质量认证中心