



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665893

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NM3D-125、NM3D-160、NM3D-250；详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665893

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NM3D-125、NM3D-160、NM3D-250;

Ue:AC380V/AC400V; Ui:1000V; Uimp:8kV; 热磁式、电磁式、电子式;

In: 80A、100A、125A;(NM3D-125);

In: 80A、100A、125A、160A;(NM3D-160);

In: 80A、100A、125A、160A、250A;(NM3D-250);

过电流脱扣器类型: 电子式、热磁式、电磁式;

额定短路分断能力:

C 型:AC380V/AC400V;Ics=15kA, Icu=25kA;

S 型:AC380V/AC400V;Ics=35kA, Icu=50kA;

Q 型:AC380V/AC400V;Ics=50kA, Icu=65kA;

额定短时耐受电流 Icw(kA/s):Icw:5kA/1s;

选择性类别:B 类; 极数: 3P; 适用于隔离; 适用频率: 50Hz/60Hz;

脱扣级别: 5、10A、10、20、30;

配用的辅助触头: 1NO+1NC ; Ui:500V;Ith:5A; Uimp:4kV;

AC-15,Ue/Ie:AC380V/AC400V/415V/0.26A;

DC-13,Ue/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构 AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司