



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: V2022CQC107502-998321
(任务编号)

产品名称: 直流熔断器

型 号: CRT36-00、CRT36-00F

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 直流熔断器</p> <p>型 号: CRT36-00、 CRT36-00F</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 7 台熔体+4 台支持件</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-10-26</p> <p>完成日期: 2022-11-12</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>熔断体: CRT36-00、CRT36-00F</p> <p>Un:DC80V;</p> <p>In:2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,35A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,200A,224A,250A,300A,315A,355A,400A,425A,500A,600A;</p> <p>额定分断能力: 25 kA;</p> <p>分断范围和使用类别: gS;</p> <p>熔断器支持件: CRT36-00</p> <p>Un:DC80V;</p> <p>In:160A,250A,600A;</p> <p>极数:1P.</p>	
<p>主检: 方 刚 签字: 方刚 日期: 2022-12-01</p>	 <p>(检测机构名称, 盖章)</p> <p>2022年12月01日</p>
<p>审核: 任 翔 签字: 任翔 日期: 2022-12-01</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2022-12-01</p>	
<p>备注:</p> <p>1.变更情况: 附表 1;</p> <p>2.原 3C 认可报告编号: 03601-A-17C0265-S;</p> <p>3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原 3C 证书编号: CQC2010010308444026;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	

检验项目汇总表

[illegible]