

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307865858

发证日期: 2021 年 11 月 18 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流动作断路器 NBPLE-125,NBPLG-125 ; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC220V/230V/240V(1P+N,2P), AC380V/400V/415V(3P,3P+N,4P); In: 63A,80A,100A,125A(1P+N,2P),63A,80A,100A(3P,3P+N,4P); 过电流脱扣器类型: 热磁 式; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; I _{Δn} : 30/50/75/100/300mA; 额定剩余动作类型: AC 型/非延时 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; 剩余接通和分断能力(I _{Δm}): 2.5kA; 选择性类别: A 类; NBPLE-125 : 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭),2P,3P, 3P+N(3 个保护极, N 极 不可开闭),4P NBPLG-125 : 极数: 1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭),2P 适用于隔离 (1P+N,3P+N 除外)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心