



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307685273

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE、NXA63H/4NE、NXAF63H、NXAF63H/4 ;
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307685273

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NXA63H、NXA63H/4、NXA63H/NE、NXA63H/4NE、NXAF63H、NXAF63H/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/400V/415V, AC440V/525V/690V;

额定电流(In): 4000A,5000A,6300A(仅 3P);

过电流脱扣器类型:电子式; Ics=120kA(AC380V/400V/415V),

85kA(AC440V/525V/690V); Icu=120kA(AC380V/400V/415V),

85kA(AC440V/525V/690V); Icw=100kA/1s(AC380V/400V/415V),

75kA/1s(AC440V/525V/690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V 50/60Hz;

辅助触头(本体): 4NO4NC,6NO6NC; Ui: 415V; Uimp:6kV; Ith: 6A; Ue/Ie: AC-15:

AC415V/0.75A, AC240V/1.3A; DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

型号解释:

N X A □ 63 □ /□ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 企业特征代号;

(2) 设计序号(企业);

(3) 万能式断路器代号(企业);

(4) 专供代号: 空: 常规产品; F: 盘厂专供(NXAF无NE产品);

(5) 断路器壳架等级代号: 63: 6300A;

(6) 分断能力代号: H较高分断;

(7) 极数: 3: 三极; 4: 四极, 三极可不加;

(8) 市场划分代号: 空: 配电产品; NE: 新能源产品

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司