

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009852

发证日期: 2022 年 12 月 26 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2-32**, NC1-32**, CJX2-32**N, NC1-32**N, CJX2-32**FZ, NC1-32**FZ (**=触头种类和数量) ;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009852

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2-32**, NC1-32**, CJX2-32**N, NC1-32**N, CJX2-32**FZ, NC1-32**FZ (**=触头种类和数量)
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ith:50A;
Ue:AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;
AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,380V/400V/50A,660V/690V/50A;
AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/32A,380V/400V/32A,660V/690V/21A;
AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/12A,380V/400V/12A,660V/690V/7.5A;
Us:
AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,200V,208V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,415V,
440V,460V,480V,500V,525V,550V,600V,660V(50Hz、50/60Hz、60Hz);
DC24V,36V,48V,54V,60V,110V,127V,220V;
CJX2-32**、NC1-32**、CJX2-32**N、NC1-32**N: IP20 (仅适用于正前侧);
CJX2-32**FZ、NC1-32**FZ: IP50 (不含接线端子);
极数: 3P;
配用的辅助触头: (本体)
1NO,1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:380V/400V/0.95A;
DC-13:Ue/Ie:220V/250V/0.15A

型号解释:



中国质量认证中心

产品认证证书


II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009852

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页


纸号:



特殊代号:FZ
常规: 省略不写, N: 表示可逆接触器
触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头
01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头

基本规格代号, 用380V/400V、AC-3的额定工作电流数值表示
设计序号

小型
交流接触器



特殊代号:FZ
常规: 省略不写, Z: 表示直流操作, N: 表示可逆交流接触器
触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
10 表示三常开主触头, 一常开辅助触头
01 表示三常开主触头, 一常闭辅助触头

基本规格代号, 用380V/400V、AC-3的额定工作电流数值表示

设计序号

交流接触器

企业特征代号

注: 型号解释所有内容体现在产品正面, 产品侧面铭牌仅体现第 1、2、3、4、6、7位。



中国质量认证中心