



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635743

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ108-20/111, DZ108-20/211; Ue: AC380V, AC660V; Ui: 660V; Uimp: 6kV; In: 0.16A (0.1A~0.16A), 0.25A (0.16A~0.25A), 0.4A (0.25A~0.4A), 0.63A (0.4A~0.63A), 1A (0.63A~1A), 1.6A (1A~1.6A), 2.5A (1.6A~2.5A), 3.2A (2A~3.2A), 4A (2.5A~4A), 5A (3.2A~5A), 6.3A (4A~6.3A), 8A (5A~8A), 10A (6.3A~10A), 12.5A (8A~12.5A), 16A (10A~16A), 20A (14A~20A); 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC380V: Ics: 0.75kA; Icu: 1.5kA; AC660V: Ics: 0.5kA; Icu: 1kA; 脱扣级别: 10A (DZ108-20/211); 选择性类别: A类; 极数: 3P; 不适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.4A, AC380V/0.8A.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月30日 有效期至: 2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

