

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970307002524

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.2-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307002524

产品系列、型号、规格:

DZ108-20/111, DZ108-20/211; Ue: AC380V, AC660V; Ui: 660V; Uimp: 6kV; In: 0.16A (0.1A~0.16A), 0.25A (0.16A~0.25A), 0.4A (0.25A~0.4A), 0.63A (0.4A~0.63A), 1A (0.63A~1A), 1.6A (1A~1.6A), 2.5A (1.6A~2.5A), 3.2A (2A~3.2A), 4A (2.5A~4A), 5A (3.2A~5A), 6.3A (4A~6.3A), 8A (5A~8A), 10A (6.3A~10A), 12.5A (8A~12.5A), 16A (10A~16A), 20A (14A~20A); 过电流脱扣器类型: 热磁式
; AC380V: Ics: 0.75kA; Icu: 1.5kA; AC660V: Ics: 0.5kA; Icu: 1kA; 脱扣级别: 10A (DZ108-20/211); 使用类别: A类; 极数: 3P; 不适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.4A, AC380V/0.8A.

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。