

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023980307001394

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2024-02-28
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001394

产品系列、型号、规格:

NXMNLE-400S、F、H; NXMNPLE-400S、F、H; NXMNPLE-400S、F、H; NXMNHLE-400S、F、H; NXMNLE-630S、F、H; NXMNPLE-630S、F、H; NXMNPLE-630S、F、H; NXMNHLE-630S、F、H; 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001394

产品系列、型号、规格(附件):

NXMNLE-400S、F、H;
NXMNPLe-400S、F、H;
NXMNFLe-400S、F、H;
NXMNHLe-400S、F、H;
NXMNL-630S、F、H;
NXMNPLe-630S、F、H;
NXMNFLe-630S、F、H;
NXMNHLe-630S、F、H;
Uimp: 8kV; Ui: 800V
Ue: AC220V/AC230V/AC240V, AC200V, AC380V/AC400V/AC415V;
In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A(NXMN=LE-400);
In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A,
630A(NXMN=LE-630);
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式
S 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V)
Ics=50kA/25kA, Icu=75kA/50kA
F 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V)
Ics=75kA/36kA, Icu=75kA/36kA
H 型: (AC220V/AC230V/AC240V)/(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V)
Ics=75kA/36kA, Icu=100kA/70kA
额定剩余动作电流 (I_{Δn}):
四档可调/单档/非延时型:
(30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA
四档可调/单档/延时型:
(50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA
额定剩余动作类型: 基本型: AC 型, A 型;
漏电流脱扣器的类型: 电子式;
剩余电流和分断能力 (I_{Δm}):
S 型: 19kA(AC220V/AC230V/AC240V), 13kA(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V);
F 型: 19kA(AC220V/AC230V/AC240V), 9kA(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V);
H 型: 25kA(AC220V/AC230V/AC240V), 18kA(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V);
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;
脱扣级别: 10, 20, 30;
极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P;
具有隔离功能 (3P+N 除外);
配用的辅助触头: (CQC22107346397)
1NO+1NC; 2NO+2NC; 3NO+3NC
Ui: 500V; Ith: 5A;
AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13, Ue/Ie: DC110V, DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;
电动操作机构 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980307001394

产品系列、型号、规格(附件):

DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;
预付费分励脱扣器 AC110V, AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,
DC24V, DC110V, DC220V/DC250V;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

剩余电流动作断路器的型号及其含义如下:

RMLE □ LE □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) — 产品代号
- (2) — 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) — 具有剩余电流保护
- (4) — 630 壳架等级电流, 400: 电流段
- (5) — 短路分断能力级别代号 (见注)

注:
短路分断能力级别代号: 标准型 (代号 S), 通用型 (代号 F) 较高型 (代号 H);

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-28
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。