

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307002094

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	NM 1-630S, NM 1-630H, NM 1-630R; 详细参数见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-09-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002094

产品系列、型号、规格(附件):

NMI-630S, NMI-630H, NMI-630R;
U_{imp}: 8kV, I₁: 800A;
I_e: AC380V/AC400V/AC415V, AC660V/AC690V;
I_n: 400A, 450A, 500A, 600A, 630A;
过电流脱扣器为: 热磁式、电磁式;
I_{cs}: S 型: 28kA/AC380V/AC400V/AC415V, 3kA/AC660V/AC690V;
H 型: 12kA/AC380V/AC400V/AC415V, 3kA/AC660V/AC690V;
R 型: 58kA/AC380V/AC400V/AC415V, 10kA/AC660V/AC690V;
I_{cu}: S 型: 50kA/AC380V/AC400V/AC415V, 10kA/AC660V/AC690V;
H 型: 65kA/AC380V/AC400V/AC415V, 10kA/AC660V/AC690V;
R 型: 100kA/AC380V/AC400V/AC415V, 20kA/AC660V/AC690V;
脱扣级数: 20, 30, 选择性类别: A 类;
极数: 3P, 3P+N (3 个保护线, N 极旁通), 4P;
适用下额定值 (3P+N 除外): 30Hz/60Hz;
配用防堵插头: 2NO2VC, 14h/8A;
AC-15: I_e/I_n: AC100V/0.4A;
DC-13: I_e/I_n: DC230V/0.2A.

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cw.z@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-09-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。