



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640298

## 认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

CJX2-25\*\*、NC1-25\*\*、NC1NE-25\*\*、CJX2-25\*\*N、NC1-25\*\*N、NC1NE-25\*\*N；  
具体参数和型号解释详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年10月15日 有效期至：2029年06月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月07日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640298

证书附页：第 1 页 共 2 页

CJX2-25\*\*、NC1-25\*\*、NC1NE-25\*\*、CJX2-25\*\*N、NC1-25\*\*N、NC1NE-25\*\*N(\*\*=触头种类和数量);

Uimp: 8kV;

Ui: 690V;

Ith: 40A、45A;

Ue: AC220/230V, 380/400V, 660/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC220/230V/40A、45A, 380/400V/40A、45A, 660/690V/40A、45A;

AC-3、AC-3e: Ue/Ie: AC220/230V/25A, 380/400V/25A, 660/690V/18A; AC-4: Ue/Ie:

AC220/230V/8.5A, 380/400V/8.5A, 660/690V/4.4A;

Us: AC: 24V、36V、42V、48V、110V、120V、127V、208V、220V、230V、240V、277V、380V、400V、415V、440V、460V、480V、500V、525V、550V、600V、660V(50Hz、50/60Hz、60Hz), 208V~240V、220V~240V、380V~415V(50/60Hz), 440V~480V、575V~600V(60Hz);

DC: 24V、36V、48V、54V、60V、110V、127V、220V;

IP20(仅适用于正前侧);

极数: 3P、4P;

配用的辅助触头(本体): 1NO, 1NC; Ith: 10A;

Ue/Ie: AC-15: 220V/230V/2.7A, 380V/400V/415V/0.95A、1.5A;

DC-13:220V/230V/240V/250V/0.15A、0.3A

型号解释:

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640298

证书附页：第 2 页 共 2 页

CJ X 2-□□ □□ □

- 常规：省略不写，N：表示可逆接触器
- 触头种类和数量，用数字表示(可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)：
  - 10 表示三常开主触头，一常开辅助触头
  - 01 表示三常开主触头，一常闭辅助触头
  - 04 表示四常开主触头
  - 08 表示两常开两常闭主触头(可逆接触器无此触头种类)
- 基本规格代号，用380/400V、AC-3的额定工作电流数值表示
- 设计序号
- 小型
- 交流接触器

N C 1 □ - □□ □□ □

- 常规：省略不写，Z：表示直流操作，N：表示可逆交流接触器
- 触头种类和数量，用数字表示(可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)：
  - 10 表示三常开主触头，一常开辅助触头
  - 01 表示三常开主触头，一常闭辅助触头
  - 04 表示四常开主触头
  - 08 表示两常开两常闭主触头(可逆接触器无此触头种类)
- 基本规格代号，用380/400V、AC-3的额定工作电流数值表示
- 默认：空，NE：NE系列
- 设计序号
- 交流接触器
- 企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司