

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2021980307000599


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格: NXM-250S、NXMH-250S、NXMP-250S; 详情见附件  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-04-23  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980307000599

产品系列、型号、规格(附件):

NXM-250S、NXMH-250S、NXMP-250S;

Ui:800V;Uimp:8kV;

Ue: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/AC690V;

In: 100A,125A, 140A, 150A, 160A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式;

Ics: 30kA(AC220V/AC230V/AC240V),20kA (AC380V/AC400V/AC415V) ,5kA (AC660V/AC690V);

Icu: 50kA(AC220V/AC230V/AC240V),36kA (AC380V/AC400V/AC415V) ,8kA (AC660V/AC690V);

50/60Hz;脱扣级别(带电动机保护的断路器): 热磁式: 20使用类别: A;

极数: 3P,3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P (3个保护极, N极可开闭), 4P;

配用的辅助报警触头 (CQC2016010304835035):

AX-M,AL-M;2NO2NC;lth: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC380/400/415V/0.26A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录N的电子附件:

欠压脱扣器UVT-M3: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz;

电动操作机构MD-M3: AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V 50Hz/60Hz

DC110V,DC220V/DC250V;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-04-23  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。