



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639242

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NXC-120, NXC-120G, NXC-120/N, NXC-160, NXC-160G, NXC-160/N, NXC-185, NXC-185G,
NXC-185/N, NXC-225, NXC-225G, NXC-225/N; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月06日 有效期至：2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639242

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXC-120,NXC-120G,NXC-120/N,NXC-160,NXC-160G,NXC-160/N,NXC-185,NXC-185G,

NXC-185/N,NXC-225,NXC-225G,NXC-225/N

Ui:1000V;

Uimp:12kV;

Ith:200A(NXC-120, NXC-120G, NXC-120/N, NXC-160, NXC-160G, NXC-160/N);

275A(NXC-185, NXC-185G, NXC-185/N, NXC-225, NXC-225G, NXC-225/N);

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1:Ie:200A(NXC-120, NXC-120G, NXC-160, NXC-160G);

275A(NXC-185, NXC-185G, NXC-225, NXC-225G);

AC-3:Ie:120A/120A/86A(NXC-120, NXC-120G),

160A/160A/107A(NXC-160, NXC-160G);

185A/185A/107A(NXC-185, NXC-185G);

225A/225A/118A(NXC-225, NXC-225G);

AC-4:Ie:120A/120A/86A(NXC-120, NXC-120G, NXC-120/N);

160A/160A/107A(NXC-160, NXC-160G, NXC-160/N);

160A/160A/107A(NXC-185, NXC-185G, NXC-185/N);

185A/185A/107A(NXC-225, NXC-225G, NXC-225/N);

Us:AC110V,127V,220V,230V,240V,380V,400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (外置)

AX-3C/11(CQC 证书编号:CQC2015010305819787)

1NO1NC

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A;AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639242

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

N X C- □ □ / □



N表示可逆型接触器；非可逆时省略不写
G表示消防专供接触器；非消防专供时省略不写
基本规格代号，用380V/400V时AC-3额定工作电流值表示
交流接触器
设计序号
企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司