

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307143626

发证日期: 2021 年 10 月 29 日

有效期至: 2031 年 10 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM20-100E,NM20-100S, DZ20C-100,DZ20Y-100, NM20-160E,NM20-160S,
DZ20C-160,DZ20Y-160; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307143626

第 1 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM20-100E,NM20-100S, DZ20C-100,DZ20Y-100, NM20-160E,NM20-160S,
DZ20C-160,
DZ20Y-160;
Uimp:8kV;
Ui:800V;
Ue:AC380V/AC400V;
In(NM20-100E,NM20-100S,DZ20C-100,DZ20Y-100):20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,
63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A;
In(NM20-160E,NM20-160S,DZ20C-160,DZ20Y-160):20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,
63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A;
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;
选择性类别:A 类;
脱扣级别:10A,10,20(电动机保护用适用);
E、C 型:Ics:8kA,Icu:12kA;
S、Y 型:Ics:14kA,Icu:18kA;
极数:3P;
适用于隔离;
配用的辅助触头:
型号:AX: 1NO1NC;
Uimp:4kV;Ui:500V;lth:3A;
AC-15:Ue: AC380V/AC400V,Ie:0.26A;
DC-13:Ue: DC220V,Ie:0.14A
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构:型号:MD;Us: AC220V/AC230V,AC380V/AC400V;
欠压脱扣器:型号:UVT;Us: AC220V/AC230V,AC380V/AC400V;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307143626

第 2 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解析

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

1) DZ20 系列塑料外壳式断路器的型号及其含义:

DZ 20 □ - □ □ / 3 □ □ □



注 1、短路分断能力级别: C: 经济型 Y: 一般型;

2、按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作 (代号 P); 转动手柄操作 (代号 Z);

3、按用途分: 配电保护 (无代号), 电动机保护 (代号 2);

4. 派生代号: 常规产品 (无代号); 透明盖 (代号 T)。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2018010307143626

第 3 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

2) NM20 系列塑料外壳式断路器的型号及其含义:



- 注 1、短路分断能力级别: E: 普通型 S: 标准型;
- 2、按操作方式分: 手柄直接操作 (无代号); 电动操作 (代号 P); 转动手柄操作 (代号 Z);
- 3、按用途分: 配电保护 (无代号), 电动机保护 (代号 2);
4. 派生代号: 常规产品 (无代号); 透明盖(代号 T)。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307143626

第4页 共5页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式/电子式脱扣器
无附件	200	300
报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
分励脱扣器、报警触头	218	318
辅助触头	220	320
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器	230	330
欠压脱扣器、报警触头	238	338
辅助触头、分励脱扣器、	240	340
分励脱扣器、报警触头、辅助触头	248	348
分励脱扣器、欠压脱扣器	250	350
二组辅助触头	260	360
二组辅助触头、报警触头	268	368
辅助触头、欠压脱扣器	270	370



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307143626

第 5 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

辅助触头、欠压脱扣器、报警触头	278	378
-----------------	-----	-----

注: 200 表示电磁式脱扣断路器 (仅有电磁脱扣器的断路器本体);
300 表示热磁式脱扣器本体;



中国质量认证中心