

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307003138

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003138

产品系列、型号、规格:

NM5LE-400C、E、S、F、H、Q、R; NM5BLE-400C、E、S、F、H、Q、R; NM5PLE-400C、E、S、F、H、Q、R;
; NM5TLE-400C、E、S、F、H、Q、R; NM5FLE-400C、E、S、F、H、Q、R; NM5HLE-400C、E、S、F、H、Q、
R; NM5JLE-400C、E、S、F、H、Q、R; NM5GLE-400C、E、S、F、H、Q、R; NM5NELE-400C、E、S、F、H、
Q、R; NM5DCLE-400C、E、S、F、H、Q、R; NM5LE-630C、E、S、F、H、Q、R; NM5BLE-630C、E、S、F、H、
Q、R; NM5PLE-630C、E、S、F、H、Q、R; NM5TLE-630C、E、S、F、H、Q、R; NM5FLE-630C、E、S、F、H、
Q、R; NM5HLE-630C、E、S、F、H、Q、R; NM5JLE-630C、E、S、F、H、Q、R; NM5GLE-630C、E、S、F、H、
Q、R; 、NM5NEL-630C、E、S、F、H、Q、R; NM5DCLE-630C、E、S、F、H、Q、R; 详细参数见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307003138

产品系列、型号、规格(附件):

NM5LE-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5BLE-400C, E, S, F, H, Q, R;
NM5PLE-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5TLE-400C, E, S, F, H, Q, R;
NM5FLE-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5HLE-400C, E, S, F, H, Q, R;
NM5JLE-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5GLE-400C, E, S, F, H, Q, R;
NM5NELE-400C, E, S, F, H, Q, R; NM5DLE-400C, E, S, F, H, Q, R;
NM5LE-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5BLE-630C, E, S, F, H, Q, R;
NM5PLE-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5TLE-630C, E, S, F, H, Q, R;
NM5FLE-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5HLE-630C, E, S, F, H, Q, R;
NM5JLE-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5GLE-630C, E, S, F, H, Q, R;
NM5NELE-630C, E, S, F, H, Q, R; NM5DLE-630C, E, S, F, H, Q, R;
Uimp 12kV;
UL1000V;
Ue AC380V/AC400V/AC415V;
In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A (NM5LE-400, NM5BLE-400,
NM5PLE-400, NM5TLE-400, NM5FLE-400, NM5HLE-400, NM5JLE-400, NM5GLE-400,
NM5NELE-400, NM5DLE-400);
In: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A
(NM5LE-630, NM5BLE-630, NM5PLE-630, NM5TLE-630, NM5FLE-630, NM5HLE-630,
NM5JLE-630, NM5GLE-630, NM5NELE-630, NM5DLE-630);
过电流脱扣器类型: 热磁式, 电枢式;
C型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=15kA, Icu=25kA;
E型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA, Icu=36kA;
S型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA, Icu=50kA;
F型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=50kA;
H型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=70kA;
Q型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=70kA, Icu=70kA;
R型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=70kA, Icu=100kA;
额定剩余动作电流(I_{Δn}):
基本型: 四档可调/额定型: (30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA;
四档可调/额定型: (50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA
高灵敏度: (30/50/100/200/300/400/500/600/700/800/1000)mA, 延时型/额定型(30mA
为非延时型), 分档可调;
额定剩余动作类型: 基本型: AC型, A型: 高灵敏度AC型;
漏电脱扣器的类型: 电子式;
剩余电流和分断能力(I_{Δm}):
C型: 7kA (AC380V/AC400V/AC415V);
E型: 9kA (AC380V/AC400V/AC415V);
S型: 12.5kA (AC380V/AC400V/AC415V);
F型: 12.5kA (AC380V/AC400V/AC415V);
H型: 17.5kA (AC380V/AC400V/AC415V);
Q型: 17.5kA (AC380V/AC400V/AC415V);
R型: 25kA (AC380V/AC400V/AC415V);
适用频率: 50Hz/60Hz;
选择型类别: A类;
脱扣曲线(带电动机保护的脱扣器): 10, 20, 30;
脱扣3P+N (3个进线端N线不可断开), 4P-适用于隔离功能, 其中3P+N不适用于隔离;
脱扣曲线类别: (已见CQC证书, 编号: CQC22107346397)
1NO+1NC, 2NO+2NC, 3NO+3NC
U_h 500V/1h, 5A, Uimp 4kV
AC-15 Ue/le AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;
DC-13 Ue/le DC110V/DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录N的电子附件:
火灾报警用 AC110V/AC220V/AC230V/AC240V/AC380V/AC400V/AC415V/DC24V,
DC110V/DC220V/DC250V;
电动机控制用 AC110V/AC220V/AC230V/AC240V/AC380V/AC400V/AC415V/DC24V,
DC110V/DC220V/DC250V;
消防报警用 AC110V/AC220V/AC230V/AC240V/AC380V/AC400V/AC415V/DC24V,
DC110V/DC220V/DC250V

型号解释:

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2022980307003138

产品系列、型号、规格(附件):

N. M. S. LE - 111
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) - 金特征代码
(2) - 塑料外壳式断路器
(3) - 设计代码
(4) - 特征代码 (管理代码 B, P, T, H, F, J, G, NE, DC)
(5) - 额定电流 (A)
(6) - 额定电压 (V)
(7) - 额定短路分断能力 (kA)
注: 1. 额定短路分断能力代码: 普通型 (代码 C), 经济型 (代码 E), 标准型 (代码 S), 通用型 (代码 F), 标准型 (代码 H), 高分断型 (代码 Q), 限流型 (代码 R)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-13
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。