

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107405561

发证日期: 2023 年 09 月 21 日

有效期至: 2033 年 09 月 20 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	切换电容器接触器 NXCC-63**(==辅助触头种类和数量)Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; Ith: 63A; AC-6b: Ue/Ie:AC220V/230V/52.5A, AC380V/400V/52.5A, AC660V/690V/52.5A; Qe: AC220V/230V/20kvar, AC380V/400V/34.5kvar, AC660V/690V/60kvar; Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V; 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP10 配用辅助触头: (本 体) 2NO1NC, 1NO2NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5ADC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心