

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302000520

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	隔离开关
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：	浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人：陈文忠  
电话：0577-62877777  
电子邮箱：cwz@chint.com

指定签字人：

自我声明时间：2022-12-30  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000520

产品系列、型号、规格:

HD18-100/2、HD18-100/3、HD18-100/4、HD18-100/2E、HD18-100/3E、HD18-100/4E、HS18-100/2、HS18-100/3、HS18-100/4、HD11-100/2BC、HD11-100/3BC、HD11-100/4BC、HS11-100/2BC、HS11-100/3BC、HS11-100/4BC  
Ue: AC220V (2P)、AC415V (3P、4P); Ie: 100A; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ith: 100A; Icw: 2kA/1s; Icm (峰值): 2.84kA; 使用类别: AC-21A; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-30  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000520

产品系列、型号、规格(附件):

HD 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100

- (1) 产品代号: "HD" 表示单极隔离开关, "HS" 表示双极隔离开关
- (2) "18" 表示设计序号, "11" 表示中央手柄式
- (3) 额定工作电流(A): 100
- (4) 极数: 2-2P, 3-3P, 4-4P
- (5) BC: 表示保护型第三代隔离开关 (仅对 HD11, HS11)
- (6) E: 无符号表示其他行业; E: 表示新能源行业代号 (仅针对 HD18 型)

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-30  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。