



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010309706283

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江新控电气科技有限公司
浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路55号1号楼3层

产品名称和系列、型号、规格

控制与保护开关电器

NKB1-45C、NKB1-45Y、NKB1-45H； Uimp: 4kV； Ui: 690V； Ue: AC400V； Ith=16A (Ie: 1A、3A、6A、12A、16A)、45A (Ie: 25A、32A、45A)； Ie: 1A、3A、6A、12A、16A、25A、32A、45A (0.4-1.0倍可调)； NKB1-45C: Ics: 15kA； NKB1-45Y: Ics: 35kA； NKB1-45H: Ics: 50kA； 使用类别: AC-4、AC-3； 脱扣级别: 10A、20、30； 极数: 3P； 辅助触头: 3NO2NC (06辅助)； 4NO3NC (09辅助)； Ith: 10A； AC-15: Ue/Ie: 230V/1.5A； DC-13: Ue/Ie: 230V/0.25A； Uimp: 4kV； Ui: 500V

产品标准和技术要求

GB/T 14048.9-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年07月10日 有效期至：2029年05月20日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年10月16日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

