

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2004010304112624

发证日期: 2021 年 09 月 22 日

有效期至: 2031 年 09 月 22 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	真空交流接触器 CKJ5-250 ; Uimp : 12kV ; Ui : 1140V ; Ith : 250A ; 使用类别 : AC-3 , AC-4 ; Ue : AC380/660/1140V ; Ie : 250A(AC-3)、200A(AC-4) ; Us : AC36V、110V、127V、220V、 380V ,50Hz ;3P ;配用的辅助触头(本体): 4NO ,4NC ;Ith :10A ;AC-15 :Ue/Ie :380V/1.9A ; DC-13 : Ue/Ie : 220V/0.31A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心