



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-825217

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、
NXA16H/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、
NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16N、
NXAF16H、NXAF16N/4、NXAF16H/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 万能式断路器
 型 号: NXA16N、NXA16N/4、
 NXA16H、NXA16H/4、
 NXA16N/NE、NXA16N/4NE、
 NXA16H/NE、NXA16H/4NE、
 NXAF16N、NXAF16H、
 NXAF16N/4、NXAF16H/4
 商 标: CHINT/正泰
 样品数量: 2 台
 样品来源: 工厂送样

 收样日期: 2021-07-15
 完成日期: 2021-07-28

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工
 业园区正泰路 1 号

 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工
 业园区正泰路 1 号

 生产企业: 温州正泰电器科技有限公司
 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区
 滨海二道 1318 号

试验依据标准:

GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 产品型号规格及相关情况见附页 1

主检: 方祥 日期: 2021.07.28

审核: 陈吉福 日期: 2021.07.28

签发: 俞 日期: 2021.07.28

(检测机构名称、盖章)
 2021 年 07 月 28 日
 检验检测专用章

备注:

变更项目	变更前	变更后
额定短时耐受 电流 I _{cn} 变更	NXA16N、NXA16N /4、NXA16N/NE、 NXA16N/4NE、NXAF16N、 NXAF16N/4:30kA/1s (AC440V/AC525V/AC690V) NXA16H、NXA16H/4、NXA16H/NE、 NXA16H/4NE、NXAF16H、 NXAF16H/4:42kA/1s (AC380V/AC400V/AC415V)	NXA16N、NXA16N /4、NXA16N/NE、 NXA16N/4NE、NXAF16N、 NXAF16N/4:36kA/1s (AC440V/AC525V/AC690V) NXA16H、NXA16H/4、NXA16H/NE、 NXA16H/4NE、NXAF16H、 NXAF16H/4:50kA/1s (AC380V/AC400V/AC415V)
原证书编号	CQC2015010307824269	
原测试报告编 号	00901-V2021CQC107502-784795	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

型号:NXA16N、NXA16N/4、NXA16H、NXA16H/4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、
NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16N、NXAF16H、NXAF16N/4、NXAF16H/4

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

额定电流(In): 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

NXA16N、NXA16N /4、NXA16N/NE、NXA16N/4NE、NXAF16N、NXAF16N/4:

Ics=50kA(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=50kA(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=42kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

NXA16H、NXA16H/4、NXA16H/NE、NXA16H/4NE、NXAF16H、NXAF16H/4:

Ics=55kA(AC380V/AC400V/AC415V), 42kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icu=65kA(AC380V/AC400V/AC415V), 42kA(AC440V/AC525V/AC690V);

Icw=50kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 36kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体):

4NO4NC,6NO6NC;

Ui: 415V;Ith: 6A;

Ue/Ie: AC-15: AC415V/0.25A, AC240V/1.3A;

DC-13: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

