

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304275577

发证日期: 2023 年 04 月 04 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 家用交流接触器
NCH8-20/40,NCH8-20/22,NCH8-20/31;
NCH8-25/40,NCH8-25/22,NCH8-25/31;NCH8G-20/40,NCH8G-20/22,NCH8G-20/31;
NCH8G-25/40,NCH8G-25/22,NCH8G-25/31;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 17885-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304275577

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NCH8-20/40,NCH8-20/22,NCH8-20/31;
NCH8-25/40,NCH8-25/22,NCH8-25/31;
NCH8G-20/40,NCH8G-20/22,NCH8G-20/31;
NCH8G-25/40,NCH8G-25/22,NCH8G-25/31;
Ui:500V;
Uimp:4kV;
Ith:25A;
Ue:AC400V;
NCH8-20/40,NCH8-20/22,NCH8-20/31;NCH8G-20/40,NCH8G-20/22,
NCH8G-20/31:
Ue/Ie:AC400V/20A(AC-7a/AC-1),AC400V/9A(AC-7b);
NCH8-25/40,NCH8-25/22,NCH8-25/31;NCH8G-25/40,NCH8G-25/22,
NCH8G-25/31:
Ue/Ie:AC400V/25A(AC-7a/AC-1),AC400V/9A(AC-7b);
使用类别:AC-7a/AC-1,AC-7b;
Us:AC24V,AC220/230V,AC240V,50Hz/60Hz;
极数:4P;
外壳防护等级:IP20



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304275577

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

$\frac{N}{(1)} \quad \frac{C}{(2)} \quad \frac{H}{(3)} \quad \frac{8}{(4)} \quad \frac{\square}{(5)} - \frac{\square}{(6)} / \frac{\square}{(7)} \quad \frac{\square}{(8)}$

(9) 企业特征代号

(10) 交流接触器

(11) 家用

(12) 设计序号

(13) 代号: 常规产品默认无; “G”表示改进型

(14) 额定工作电流 (A): 20:20A(AC-7a/AC-1), 25:25A(AC-7a/AC-1)

(15) 常开触头数量

(16) 常闭触头数量

注: 常开常闭触头组合形式包括: 40,22,31



中国质量认证中心