



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684102

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

上海诺雅克电气有限公司  
上海市松江区思贤路3857号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器  
NM8N-125, NM8NDC-125; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年12月03日 有效期至：2029年08月28日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年08月29日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684102

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM8N-125, NM8NDC-125

U<sub>imp</sub>: 8kV;

U<sub>i</sub>: 1000V;

U<sub>e</sub>: AC220/230/240V (1P) (C 型/S 型); AC380/400/415V (2P, 3P, 4P) (C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型);

AC440V (2P, 3P, 4P) (C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); AC500V (2P, 3P, 4P) (C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型);

AC660/690V (2P, 3P, 4P) (C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型); DC250V (1P 外形) (B 型/C 型/S 型);

DC500V (2P 外形) (B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型); DC600V (3P 外形, 2 极串) (WS 型); DC700V (3P 外

形, 2 极串) (WS 型); DC750V (3P 外形) (B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型); DC750V (4P 外形, 3 极串) (WS

型); DC800V (4P 外形, 3 极串) (WS 型); DC1000V (4P 外形) (B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型);

I<sub>n</sub>: 热磁式: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;

电 磁  
式: 1.5A, 2.5A, 6A, 10A, 12.5A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A;

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式

I<sub>cs</sub>=100%I<sub>cu</sub>:

AC220/230/240V: 36kA/50kA (C 型/S 型);

AC380/400/415V: 36kA/50kA/70kA/100kA/150kA (C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型);

AC440V: 36kA/50kA/70kA/100kA/100kA (C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型);

AC500V: 25kA/40kA/40kA/50kA/50kA (C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型);

AC660/690V: 6kA/8kA/8kA/10kA/10kA (C 型/S 型/Q 型/H 型/R 型);

DC250V (1P 外形): 25kA/36kA/50kA (B 型/C 型/S 型);

DC500V (2P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA (B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型);

DC750V (3P 外形), DC1000V (4P 外形): 25kA/36kA/50kA/70kA/100kA (B 型/C 型/S 型/Q 型/H 型);

DC600V (3P 外形, 2 极串): 50kA (WS 型);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684102

证书附页: 第 2 页 共 2 页

DC700V(3P 外形, 2 极串): 10kA(WS 型);  
DC750V(4P 外形, 3 极串): 70kA(WS 型);  
DC800V(4P 外形, 3 极串): 50kA(WS 型);  
选择性类别: A;  
极数: 1P, 2P, 3P, 4P;  
适用于隔离;  
适用频率: 50Hz/60Hz;  
配用的辅助触头和报警触头(2P, 3P, 4P)(CCC 证书编号: 2024010305633330):  
型号: AX21-M8, AL21-M8;  
1N01NC;  
I<sub>th</sub>: 5A;  
AC-15: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;  
DC-13: U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;  
符合附录 N 的带电子电路的附件:  
欠压脱扣器 UVT21-M8(2P, 3P, 4P):  
额定控制电路电源电压: AC48V 50/60Hz, AC110V 50/60Hz, AC220~240V  
50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC24V, DC48V, DC110V~120V, DC220V;  
电动操作机构 MOD21-M8(3P, 4P):  
额定控制电路电源电压: AC110V 50/60Hz, AC220~240V 50/60Hz,  
AC380~415V 50/60Hz, DC24V, DC110V, DC220V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司