



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307762768

认证委托人名称及地址

正泰（浙江）轨道交通科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室）

生产者名称及地址

正泰（浙江）轨道交通科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室）

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NB8DC-63H JC、NB8DC-63 JC；Uimp：6kV；Ui：600V；Ue：DC125V(1P 外形)、DC250V(2P 外形)、DC600V(4P 外形)；In：1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；NB8DC-63 JC：Icu=Ics：6kA；NB8DC-63H JC：Icu：10kA，Ics：7.5kA；选择性类别：A 类；过电流脱扣类型：热磁式；极数：1P 外形、2P 外形、4P 外形；接线方式见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 18 日 有效期至：2030 年 03 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307762768

证书附页：第 1 页 共 1 页

直流接线方式：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司