



2015001885A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0307-2247460  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NBPLE-32, NBPLG-32, NBPLE-32H

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NBPLE-32, NBPLG-32,NBPLE-32H 商 标: CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2016-06-15 完成日期: 2016-06-15</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB16917.1-2014, GB16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NBPLE-32, NBPLG-32,NBPLE-32H Ue: AC220V/230V/240V ( 2P,1P+N ) , AC380V/400V/415V ( 4P,3P+N,3P ) In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A I<math>\Delta</math>n: 0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型 瞬时脱扣类型: B,C,D 型 电子式 I<math>\Delta</math> m: 2000A Icn=Ics=6000A(NBPLE-32, NBPLG-32), Ics=7500A(NBPLE-32H), Icn=10000A 极数: 2P, 3P,4P(适用于隔离) 1P+N, 3P+N ( N 极常通,不适用于隔离)</p>	
<p>主检: 王英超 日期: 2016.6.15</p>	
<p>审核: 程彦敏 日期: 2016.6.15</p>	
<p>签发: 曾婧婧 日期: 2016.6.15</p>	
<p>备注: 无</p>	