



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2021CQC107502-844224
(任务编号)

产品名称: 电磁起动器

型 号: NQ3-5.5P

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 电磁起动器 型 号: NQ3-5.5P 商 标: CHINT 样品数量: 13 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-11-22 完成日期: 2021-12-14	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页一																
主检:  日期: 2022-01-04	 (检测机构名称、盖章) 2022 年 01 月 04 日 检验检测专用章															
审核:  日期: 2022-01-04																
签发:  日期: 2022-01-04																
备注:																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">变更项目</td> <td style="width: 33%;">变更前</td> <td style="width: 33%;">变更后</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页二</td> <td>见附页二</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2010010304392189</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C009-A2011CCC0304-1219092</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页二	见附页二	原证书编号	CQC2010010304392189		原测试报告编号	C009-A2011CCC0304-1219092		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页二	见附页二														
原证书编号	CQC2010010304392189															
原测试报告编号	C009-A2011CCC0304-1219092															
原检测单位	上海电器设备检测所															

附页一：

NQ3-5.5P

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Pe:0.03kW, 0.04kW, 0.06kW, 0.09kW, 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW,
0.55kW, 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW, 4kW, 5.5kW, 7.5kW;

脱扣级别：10A;

极数：3P;

外壳防护等级：IP55;

配用的辅助触头：

接触器辅助：

1NO;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:380V/0.95A;

热过载继电器辅助：

1NO,1NC;

Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:380V/1.58A;

微动开关：

1NO,1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:36V/10A

检验项目汇总表

[illegible]