



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697570

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流保护断路器  
NM3LFC-250、NM3LC-250； 见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 25 日 有效期至：2029 年 09 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697570

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NM3LFC-250、NM3LC-250;

Ue: AC380/400/415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

In: 50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A (Ir: 0.4In~1.0In 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

C 型: Ics: 36kA, Icu: 36kA

S 型: Ics: 36kA, Icu: 50kA;

Icw: 3kA/1s;

IΔn: 30mA (仅非延时)

/50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA

/800mA/1000mA 分档可调;

漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;

IΔm: 12.5kA; 选择性类别: A 类;

自动重合闸时间: 20s~60s (30mA 除外); TD 型;

极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 不适用于隔离);

## 型号解释:

N   M   3   L   □ - 250   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)

(1) 企业特征代号

(2) 塑料外壳式断路器

(3) 设计序号

(4) 剩余电流保护断路器

(5) 功能代号: FC 表示具有费控功能、C 表示具有自动重合闸功能

(6) 壳架等级: (A)

(7) 短路分断能力级别代号: C、S

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司